

黄河水利委员会黄河中心医院MR、CT机房及辅助用房改造工程施工更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WXZB2022-0335。

原公告的采购项目名称：黄河水利委员会黄河中心医院 MR、CT 机房及辅助用房改造工程施工。

首次公告日期：2022 年 3 月 22 日。

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1. 改造-清单项 011207001004 墙面装饰板中护墙板材质厚不明确，改造及扩建其他清单项同此问题，请明确！

答复：护墙板为防火、防水、抗菌的装饰一体板，厚度为 4mm。

2. 改造-清单项 011602001001 中拆除混凝土地面做法不详，请明确做法及相应厚度。

答复：地面破除厚度暂按 100mm。

3. 改造-清单项 010901002001 型材屋面中钢构规格型号不明确，请明确规格型号间距，或者明确钢构工程量。

答复：详见结构变更单（见本更正公告附件）。

4. 原公告和磋商文件的响应文件提交、开启时间和响应文件递交截止时间：2022 年 4 月 2 日 09 时 30 分，更正为：2022 年 4 月 7 日 09 时 30 分。

更正日期：2022 年 3 月 30 日。

三、其他补充事宜

本次更正公告在《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》发布

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：黄河水利委员会黄河中心医院

地址：郑州市顺河路 56 号

联系方式：齐悦 0371-66020073

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼

联系方式：邱帅奇 0371-88886156

3. 项目联系方式

项目联系人：齐悦

电话：0371-66020073